

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2006. június 15-i ülésének jegyzőkönyvéből**

IV-132/95.697/2006.sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Intézményei részére határozott idejű energiagazdálkodási (hőenergia) szolgáltatás és hőszolgáltató rendszerrel kapcsolatos rekonstrukció

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „**Miskolc Megyei Jogú Város Intézményei részére határozott idejű energiagazdálkodási (hőenergia) szolgáltatás és hőszolgáltató rendszerrel kapcsolatos rekonstrukció**” tárgyában készített előterjesztésben foglaltakat, melyre az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az 1.sz. melléklet szerinti intézményekre vonatkozó hőszolgáltatói pályázat kiírásával, és a polgármestert felhatalmazza az Önkormányzat nevében a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződés aláírására.
2. A szerződéskötést követően az érintett intézmények költségvetését a féléves korrekció keretén belül felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Közoktatás, Sport és Civilkapcsolatok Osztálya
MIHŐ Kft.

Határidő: folyamatos ill. a 2006. évi költségvetés féléves korrekciójának összeállítása

Kmft.

**Dr. Mészáros Miklós sk.
jegyző**

**K á l i Sándor sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:

kiadó

A biztos működéshez szükség van a fűtéskorszerűsítési munkákra:

Arany János Általános Iskola,
Miskolc - Martintelep, Csele u. 14.

Szükséges munkák: Kazán csere, 1000 l-es HMV tartály beépítése, az összes radiátor, radiátorszelepek és a visszatérő oldali szelepek teljes cseréje. (szabályozó, ürítő szerelvény), az oktatási szárnyban a visszatérő vezetékek cseréje (betonból kiváltása)

Bem József Általános Iskola
Miskolc – Szirma, Miskolci u. 38/a

Szükséges munkák: Kazán csere, HMV jelenleg nincs, de csonkot kell biztosítani a fűtési osztóról.

Istvánffy Gyula Általános Iskola,
Miskolc, Dayka Gábor u.

Szükséges munkák: Az iskola tantermeiben a fűtést gáz konvektorokkal oldják meg, mely nem gazdaságos, és egészség károsító is lehet. A meglévő tornatermi kazánházat kell az új kazánház céljára használni, úgy hogy a tornatermi fűtési rendszert radiátoros kialakítása megmarad. Szükséges 1 000 l-es HMV tároló beépítése. Az iskola szárnyába új radiátoros melegvízes fűtési rendszer kialakítása.

Istvánffy Gyula Általános Iskola,
Miskolc, Kis-Hunyad u 7

Szükséges munkák: Az iskola tantermeiben a fűtést gáz konvektorokkal oldják meg, mely nem gazdaságos, és egészség károsító is lehet. A meglévő tornatermi kazánházat kell az új kazánház céljára használni, úgy hogy a tornatermi fűtési rendszert radiátoros kialakítása megmarad. Szükséges 1 000 l-es HMV tároló beépítése. Az iskola szárnyába új radiátoros melegvízes fűtési rendszer kialakítása.

Bem József Általános Iskola, Tagiskolája
Miskolc – Martin kertváros, Bornemissza u. 13.

Szükséges munkák: Kazán csere, szolgálati lakás leválasztása külön kazánnal, gázmérővel. 1 000 l-es HMV tároló beépítése.

Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium-Tanműhely
Miskolc, Tímár malom u. 12.

Szükséges munkák: 12 db F 105-ös gázkazánok cseréje (tavaly már nem tudtak teljesen működni). A HMV biztosítását is meg kell oldani.